

BAKIRCILAR ÇELİK KAPI ALÜ. MOB.
MAD. MER. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Odabaşı Mahallesi 9681 Sk. No:11/Kepez,
Antalya / TÜRKİYE

Referans no EEA-2500-0133
Sözleşme no EEA-25-001529-REV2

Dilovası, 17 Kasım 2025

Test sonuçlarının onayı

Sayın İlgili,

20.10.2025 tarihinde, BAKIRCILAR ÇELİK KAPI ALÜ. MOB. MAD. MER. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. için Efectis Era Avrasya tarafından I.O.04 ürününün TS EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına göre testi gerçekleştirmiştir.

Ölçüm verileri ve gözlemler üzerine yapılan ilk analiz aşağıdaki ilk sonuçları ortaya koymuştur:

Performans kriteri	Süre [dakika]	Alevin yönü
Bütünlük (E)	132	Alevden dışarıya doğru
Yalıtım (I ₁)	28	Alevden dışarıya doğru
Yalıtım (I ₂)	45	Alevden dışarıya doğru

Bu sonuçlar yalnızca test edilen **"yapı/malzeme"** için geçerlidir. Nihai **"test/sınıflandırma"** raporu, sonuçların uygulanabilir olduğu kullanım alanının tam açıklamasını içerecektir.

Bu onayda sunulan test bilgileri ve sonuçları, TS EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına tam uyumlu olarak gerçekleştirilen bir testten elde edilmiş olsa da, sonuçların bu şekilde sunulması söz konusu standardın ve **ISO 17025:2017** gerekliliklerini karşılamamaktadır. Ayrıca, kalite güvence prosedürleri gereği, nihai **"test/sınıflandırma"** raporunun tamamlanmasına kadar sonuçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır..

Bu onayda sağlanan bilgiler ve EGA 039 kararı doğrultusunda, bilgiler yalnızca altı ay süreyle geçerlidir veya nihai 'test/sınıflandırma' raporunun yayımlanmasıyla birlikte geçerliliğini yitirir.

Saygılarımızla,

e-imzalıdır

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü