



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası KOCAELİ/TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA - 2000 - 0155

Aşağıda tanımlanan ürünlerin ilgili yangına dayanım testi **TS EN 1634-1:2014+A1:2018** standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda **04.11.2020** tarihinde gerçekleştirilmiştir:

“BKRDBLFIRE02”

ÇİFT KANAT ÇELİK YANGIN KAPISI

Tek yöne açılan

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Çalışma yönü: Alevden dışarıya doğru açılan	E90, EI ₂₀ , EI ₁₅

Piyasaya Süren Firma

BAKIRCILAR ÇELİK KAPI ALUM. MOB. MER. MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Odabaşı Mah. 9681. Sk. No:11 Kepez, ANTALYA/TÜRKİYE

Üretici Firma

BAKIRCILAR ÇELİK KAPI ALUM. MOB. MER. MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Odabaşı Mah. 9681. Sk. No:11 Kepez, ANTALYA/TÜRKİYE

Bu test sertifikası, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları **EEA – 20 – 188** No.lu raporda tanımlanmıştır.

Bu sertifika, ilgili test ve sınıflandırma standartlarında ve numunenin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıkça başlangıç olarak **02 Aralık 2021** tarihine kadar geçerlidir.

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
02.12.2020

