



PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: Contract No. 2527/2011/B - BF

16.11.2012 SCJ/MAN

Auftraggeber: Customer

BAKIRCILAR ÇELİK KAPI AL.MOB.MAD.MER.İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.

Döşemealtı Odabaşı köyü

TR-Antalya

Auftragsgegenstand:

Subject

Prüfung der einbruchhemmenden Tür Typ Europa, 1-flügelig, mit Stahlumfassungszarge gemäß ÖNORM EN 1627:2011 sowie

DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC3 und ÖNORM B 5338:2011

Widerstandsklasse 3

Ergebnis: Result

Bezugnehmend auf den Prüfbericht 2527/2011 bestätigt die Holzforschung Austria, dass die einbruchhemmende Tür Typ Europa, 1-flügelig, mit Stahlumfassungszarge, nicht zur Angriffsseite öffnend, die Anforderungen der ÖNORM EN 1627 sowie DIN EN 1627 in Widerstandsklasse RC3 erfüllt und gemäß ÖNORM B 5338 Tabelle 4 in Widerstandsklasse 3 (WK3) eingestuft wird.

Eine Bezeichnung des Produktes als "ÖNORM B 5338 geprüft" ist erst nach der Führung einer schriftlichen Eigenüberwachung, Durchführung einer positiven Fremdüberwachung, Abschluss eines Überwachungsvertrages mit einer akkreditierten Prüfstelle, einer erfolgten Registrierung am Österreichischen Normungsinstitut sowie der Kennzeichnung des Produktes zulässig (siehe ÖNORM B 5338 Abschnitt 9).

Eine Bezeichnung des Produktes als "DIN geprüft" ist erst nach Erfüllen des Zertifizierungsprogramms "Einbruchschutz" von DIN Certco zulässig (siehe DIN EN 1627 nationaler Anhang).

Geltungsdauer: Period of validity

ØLZFORSCHUNG AUSTRIA

DI Martin Wieser Zeichnungsberechtigter Jens Schone

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das BMWFJ und durch das OIB mit Bescheid OIB-190-004/98-008

<mark>Forsc</mark>hungsinstitut und akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung HOLZFORSCHUNG AUSTRIA, A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7

ZVR 850936522

Tel +43-1-798 26 23-0, Fax +43-1-798 26 23-50, E-Mail hfa@holzforschung.at, Homepage www.holzforschung.at 📕