



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 1700 – 0058 – Rev3

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testleri Effectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 23.06.2017 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

TS EN 1634-1:2014

“FLZYKB001”

TEK KANATLI YANGIN KAPISI

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Çalışma yönü: Alevden dışarı doğru açılan	E90, EI ₂ 90, EI ₁ 20

Piyasaya süren firma:

BAKIRCILAR ÇELİK KAPI ALUM. MOB. MAD. MER. İNŞ. TİC. VE
SAN. LTD.ŞTİ.
Odabaşı Mahallesi 9681 Sk. No: 11 Kepez, ANTALYA / TÜRKİYE

Üretici firma:

BAKIRCILAR ÇELİK KAPI ALUM. MOB. MAD. MER. İNŞ. TİC. VE
SAN. LTD.ŞTİ.
Odabaşı Mahallesi 9681 Sk. No: 11 Kepez, ANTALYA / TÜRKİYE

e-imzalıdır

Ali BAYRAKTAR

Laboratuvar Müdürü

20.03.2024

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-17-073-Rev2 numaralı raporda tanımlanmıştır.

